



MAJITEL DOMU ZAJISTÍ:

- INSTALACI PLASTOVÉHO INSTALAČNÍHO POUZDRA (VIZ FOTO) NA PŘÍSTUPNÉ MÍSTO Z VNĚJŠÍ STRANY DOMU A JEHO PROPOJENÍ S DOMOVNÍM ROZVADĚČEM
- INSTALAČNÍ POUZDRO MUSÍ BÝT VYBAVENO KOMBINOVANÝM PRŮMYSLOVÝM CHRÁNIČEM B16/30 m²A PRO JIŠTĚNÍ ELEKTROINSTALACE K ČOV

STAVBA ZAJISTÍ ELEKTROINSTALACI:

- PROPOJENÍ ELEKTROINSTALACE OD DOMU K ČOV (KOPOFLEX 50 + KABEL CYKY 3*2,5)
- INSTALACI DVOJZÁSUVKY V ŠACHTĚ NA DMYCHADLO A JEJÍ ZPROVOZNNĚNÍ

STAVBA ZAJISTÍ:

- OSAZENÍ ČOV MAX. 100 mm NAD ÚROVEŇ TERÉNU
- ZÁKLADOVÁ DESKA MIN. 200 mm + KARI SÍŤ
- PŘI VÝŠKYTU SPODNÍ VODY MUSÍ BÝT ČOV OBETONOVÁNA
- NÁSTAVEC VÝŠKY VÍCE NEŽ 600 mm – OBETONOVAT
- NÁSTAVEC OVALNÝ VÝŠKY VÍCE NEŽ 400 mm – OBETONOVAT



NAZEV ZAKÁZKY: AT6 PLUS C GSM		06/2025 DATUM		ABPLAST Group s.r.o. sídlo: č.p. 421, Šeď 56, Čáslav provozna no: Areál račické komunikace Pochodná ulomy 16, 570 01 Litomyšl tel. +420 464 444 014 www.abplast.cz
YKRES Č.	ZAKÁZKA Č.	LUSE KRESLIL	TOTR KONTROLOVAL	
TYP/MODEL: schéma elektroinstalace	MĚŘITKO:			