

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích

Č.j.: KHSPA 16254/2025/HOK-Sy

Svitavy dne 17.07.2025

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích (dále jen „KHS“) jako příslušný správní orgán podle § 82 odst. 1 a 2 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“), vydává dle § 94a odst. 2 zákona, postupem podle § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, takto:

S účinností od 17.07.2025 se zakazuje používat vodu z části veřejného vodovodu Telecí, Dolní vodovod - DVD, zdroj „Zrůstovy louky“, příslušné části obce Telecí a osadě Lačnov jako pitnou. Vodu z veřejného vodovodu je zde možno používat jako pitnou pouze po převaření.

Tento zákaz platí do odvolání.

Odůvodnění:

KHS vydává na základě zmocnění podle § 82 odst. 2 písm. a) a § 94a odst. 2 zákona o ochraně veřejného zdraví zákaz používat vodu z veřejného vodovodu Telecí Dolní vodovod - DVD, zdroj „Zrůstovy louky“ příslušné části obci Telecí a osadě Lačnov. Vodu z veřejného vodovodu je zde možno používat jako pitnou pouze po převaření. Toto opatření obecné povahy je vydáno na základě předložení rozborů vody z veřejného vodovodu provozovaného obcí Telecí, Telecí 156, 569 94 – protokol o zkoušce č. 7206/2025 ze dne 14.07.2025 provedených v Orlické laboratoři s.r.o, Lhotka 219, 560 02 Česká Třebová. Těmito rozbory byla prokázána ve spotřebišti v obci Telecí Dolní vodovod – DVD, v síti vodovodu přítomnost indikátorů fekálního znečištění, a to v ukazatelích: Escherichia coli - 2 KTJ/100 ml (nejvyšší mezní hodnota 0 KTJ/100 ml) a koliformní bakterie - 31 KTJ/100 ml (mezní hodnota 0 KTJ/100 ml).

Na základě zjištění provozovatel vodovodu provedl dezinfekci zdroje studny „Zrůstovy louky“ přípravkem Savo. Zrušení tohoto předběžného opatření bude možné až po laboratorním ověření zdravotní nezávadnosti ve vodovodní síti Telecí Dolní vodovod DVD v Telecích a Lačnově.

Poučení:

Proti opatření obecné povahy nelze dle § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, podat opravný prostředek.

Ing. Jitka Seidlová
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální
Svitavy a Ústí nad Orlicí

Na vědomí: Obec Telecí, Telecí 156, 569 94

Vyvěšeno v sídle KHS dne: 17.07.2025

Svěšeno dne: